

## АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

### НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ.

Комиссия в составе: председателя Крячко С.П. и членов комиссии Попова Т.П.,  
Локтева Л.В.

Составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых.
2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с правилами по охране труда, безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы по физической культуре и спорту с учащимися ознакомлен.
3. Замечания и предложения комиссии: \_\_\_\_\_

4. Заключение комиссии о готовности спортивного зала к новому учебному году: спортивный зал к новому 2019-2020 учебному году » готов.

Председатель комиссии  
Члены комиссии:



Крячко С.П.  
Попова Т.П.  
Локтева Л.В.

## АКТ-ИСПЫТАНИЯ

ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ  
В МБОУ Никольская СОШ ОТ 15 ИЮЛЯ 2019г.

Мы, ниже подписавшиеся, председатель ПК- Крячко С.П., , Попова Т.П. - инспектор по охране труда, инспектор по охране детства Локтева Л.В. составили настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале школы для проведения занятий имеются перекладина и канат. Вышеперечисленные снаряды и оборудование подлежат испытанию.
  - 1.1 Перекладина под нагрузкой 220кг, приложенной к середине грифа на высоте 2500мм. Прогиб грифа 70мм.
  - 1.2 Канат для лазания путем приложения груза равного 300кг.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешается.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Крячко С.П.

Попова Т.П.

Локтева Л.В.

## АКТ-ИСПЫТАНИЯ

ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДОВ НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ В  
МБОУ Никольская СОШ ОТ 15 ИЮЛЯ 2019 г.

Мы, ниже подписавшиеся, председатель ПК- Крячко С.П., , Попова Т.П. - инспектор по охране труда, инспектор по охране детства Локтева Л.В. составили настоящий акт в том, что:

1. На спортивной площадке в школе для проведения занятий имеются параллельные брусья, параллельные рукоходы, 4 перекладины, шведская лестница с барабаном, 2 низких перекладины, ворота футбольные. Все выше перечисленные снаряды подлежат испытанию.
  - 1.1. Брусья параллельные металлические под действием груза массой 135кг., приложенного к середине жердей, установленных на высоте 1300см. Прогибы жердей 50мм.
  - 1.2. 4 перекладины под нагрузкой 220кг, приложенной в середине грифа на высоте 2500см. Прогиб 70мм.
  - 1.3. Параллельные рукоходы металлические под действием груза массой 135кг прогибаются больше нормы.
  - 1.4. 2 шведские стенки с барабаном выдержали нагрузку 120кг, приложенную под углом 60.
  - 1.5. Первая низкая перекладина под нагрузкой 220кг, приложенной к середине грифа на высоте 110см прогибается нормально.
2. Прогибы гимнастических снарядов, за исключением параллельного рукохода, соответствуют установленным нормам и правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту. После снятия нагрузки повреждения не обнаружены.
3. Ворота футбольные стационарные, соответствуют установленным нормам и правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии:



Крячко С.П.

Попова Т.П.

Локтева Л.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576013

Владелец Терновая Елена Васильевна

Действителен с 28.02.2022 по 28.02.2023